

Sicherheit in Ihren Händen: Ihre Liste für den Jahres-Check

- Ja Nein Absperrrichtungen, z.B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?
- Ja Nein **Gasleitungen** in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?
- Ja Nein Alle Gasleitungen **gut befestigt** und frei von "Anhängseln"?
- Ja Nein **Lüftungsöffnungen** an Verkleidungen vorhanden?
- Ja Nein **Verbrennungsluftöffnungen** an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?
- Ja Nein Ausreichende **Verbrennungsluftzufuhr** bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?
- Ja Nein Bei der **Installation** einer **neuen Abluft-Dunstabzugshaube** oder eines **Abluft-Wäschetrockners** mit dem Fachmann gesprochen?
- Ja Nein **Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose** ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?
- Ja Nein Bei **sichtbarer Flamme** am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?
- Ja Nein **Gasgeräte intakt** und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?

Ja **Sie haben alles mit einem "Ja" beantworten können?** Prima - Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehn beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!

Nein **Sie haben irgendwo ein "Nein" ankreuzen müssen?** Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Fachmann oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem Mitarbeiter Ihres Netzbetreibers.

Weiter... [1]